

2012-01-18

Anslutning till Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Vid nybyggnad gäller:

- Blanketten "Ansökan om VA-anslutning", som finns i denna mapp, skall skickas in till VA-verket i Krokoms senast 6 veckor innan du vill ansluta din fastighet till den allmänna VA-anläggningen. En fackmannamässigt ritad VA-situationsplan skall bifogas beställningen.
- VA-verket i Krokoms ser till att nya servisledningar läggs fram till din tomtgräns i de fall det inte finns befintliga servisledningar.
- Du får ett meddelande som visar var förbindelsepunkten är upprättad och en faktura på anläggningsavgiften enligt gällande taxa. Anläggningsavgiften måste vara betald innan anslutning får göras. Tidpunkten för beställning av servisledningar utgör beräkningsgrund för anläggningsavgiften. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetens VA-installation och den allmänna VA-anläggningen. Kommunens del av servisledningarna måste vara framdragna till förbindelsepunkten innan du som fastighetsägare kan börja lägga din del av VA-servisen. Detta är viktigt för att avloppsledningarna höjdmässigt ska fungera och för att undvika driftstörningar.
- Anslutningen till den allmänna delen av servisen skall besiktigas i öppen rörgrav av VA-verket i Krokoms.

Vid ombyggnad och/eller tillbyggnad gäller:

- VA-situationsplan ska lämnas till VA-verket i Krokoms
- Om- och/eller tillbyggnad kan innebära att en kompletterande anläggningsavgift enligt gällande taxa tas ut. Avgiften kommer att faktureras fastighetsägaren.

Särskilda installationer:

Om verksamhet ska bedrivas inom fastigheten ska fastighetsägaren kontakta VA-verket i Krokoms för att rådgöra om speciella åtgärder behöver göras som till exempel installation av brandpost, sprinkler, fettavskiljare eller oljeavskiljare.

Uppdämningsnivå

Uppdämningsnivå för spillvatten är den nivå som vattnet beräknas nå i huvudledningen. Uppdämningsnivån beräknas ligga 50 cm över hjässan på huvudledningen. Inga golvbrunnar med självfall får utföras under den nivån. Uppdämningsnivå för dagvatten är marknivån i förbindelsepunkten. Det innebär att dränering under den nivån ska pumpas om den är ansluten till kommunens ledning.



Mätarplats

Mätarplatsen ska utformas enligt bifogad skiss. Vid andra byggprojekt än enstaka villor ska VA-verket kontaktas för uppgift om mätarstorlek och mätarplacering. Om vattenservisledningen är lång kan en mätarbrunn behöva anordnas i anslutning till förbindelsepunkten. VA-verket tillhandahåller och äger vattenmätaren.

Byggvatten

Påsläpp av vatten under byggnadstiden kan göras efter särskild överenskommelse med VA-verket i Krokoms. Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet och 6 månaders period.

Öppning och stängning av servisventil

Öppning och stängning av servisventil får endast utföras av personal från VA-verket i Krokoms. Påsläpp och avstängning av vatten skall beställas minst två veckor i förväg hos VA-verket på telefon 0640-161 00.

Installationsritning

När VA-installationen är färdig skall en relationsritning över den utvändiga rördragningen och den invändiga installationen i källare/bottenvåning skickas till VA-verket i Krokoms. Särskilda installationer ska redovisas på ritning.

Uppsättning av mätare och påsläpp av vatten

När mätarplatsen är färdigställd ska anmälan göras om uppsättning av vattenmätare till VA-verket på telefon 0640-161 00.

Innan vattenmätaren sätts upp och påsläpp av vatten kan ske, ska följande villkor vara uppfyllda:

- Anläggningsavgiften ska vara betald
- Anslutningen i förbindelsepunkten är besiktigad och godkänd
- Installationsritning/relationsritning ska vara inlämnad
- Mätarplatsen ska vara godkänd av VA-verket

Om du har frågor kan VA-verket kontaktas på telefon 0640-161 00

Krokoms kommun
VA-verket